



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.1623.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Wymiennik jonitowy, zmiękcacz seria FJ i CS**

Zawierający / containing: zbiornik ciśnieniowy, głowice sterujące, złoża: ECOMIX A, ECOMIX C, CRYSTAL RIGHT 100/200, piasek i żwir filtracyjny, węgiel aktywny, żywice jonowymiennie zgodnie z deklaracją producenta

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do wyrobów należy dołączyć instrukcję w języku polskim informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji.

Zaleca się, aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg/l CaCO₃.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

KLARWOD Sp. z o.o.

05-520

Konstancin-Jeziorna

ul. Lipowa 37

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLARWOD Sp. z o.o.

05-520

Konstancin-Jeziorna

ul. Lipowa 37



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.01.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.01.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 stycznia 2023

The date of issue of the certificate: 13th January 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB