



Jürgen Schlösser
Armaturen

Protokół Testowy

Typy produktów które protokół zawiera:

Zawory powrotne DN10-20, kody produktów:

3900 1050 001
3900 1550 001
3900 2050 001
3952 1050 801
3952 1550 801
3952 2050 801
9216 0400 159
9216 0400 160
9038 1598 704
9038 1598 701
9038 1598 708
9038 1598 706
9038 1598 702
9040 1581 521
9040 1582 521
9040 1583 521
9040 1586 521
9040 1587 521
9040 1588 521

Niniejszym potwierdzamy, że powyższe produkty przeszły następujący test bez jakichkolwiek zastrzeżeń:

Test produkcyjny, w pełni według normy EN215

Zawory są testowane po montażu pod kątem wycieków zewnętrznych.


Metoda:

Zawór zanurzony w wodzie jest wypełniony powietrzem pod ciśnieniem. Zawór jest sprawdzany wizualnie.

W tej metodzie poziomem pozytywnego przejścia testu jest brak wycieku stwierdzany wizualnie według testu w normie EN215.

Zakład produkcyjny:

Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Am Dassenborn 14
DE-57482 Wenden-Hünsborn
Niemcy



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Industriegebiet Südwest
D-57482 Hünsborn
Telefon 02762/979277, Fax 979279



Jürgen Schlösser Armaturen GmbH
Industriegebiet Südwest
Am Dassenborn 14
D-57482 Hünsborn

Telefon: +49 - 2762 - 979277
Telefax: +49 - 2762 - 979279

Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jürgen Schlösser
Ust-ID-Nr.: DE 812037502
Steuer-Nr.: 338/5856/2153

Amtsgericht Siegen HRB 7291

<http://www.juergen-schloesser-armaturen.de>
info@juergen-schloesser-armaturen.de

Volksbank Wenden
BLZ: 462 618 22, Konto Nr.: 13 914 101
SWIFT-CODE: GENODEM1WDD
IBAN: DE18462618220013914101
Commerzbank Siegen
BLZ: 460 400 33, Konto Nr.: 813 381 100
SWIFT-CODE: COBADEFF460
IBAN: DE93460400330813381100